



Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEDA: CORRETTO UTILIZZO DELLE PORTE ANTINCENDIO REI

Il corretto funzionamento prevede il mantenimento in POSIZIONE CHIUSA, la POSIZIONE APERTA è consentita solo in presenza di elettrocalamita.

Per tale motivo, in assenza di elettrocalamite, è necessario:

- Tenere sempre chiuse le porte REI
- In casi eccezionali (scarso controllo degli accessi, scarsa sorveglianza degli ambienti, ecc...) valutati con il Dirigente Scolastico, l'utilizzo sistemi che mantengano le porte in posizione aperta pur non essendo ammesso dalla norma antincendio può essere tollerabile prevedendo l'individuazione di specifici incaricati alla rimozione di tali sistemi ed alla verifica dell'avvenuta chiusura delle porte in caso di pericolo

Si ricorda inoltre che in corrispondenza delle vie di uscita di emergenza non dovrà essere presente materiale in deposito.

