

Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEDA: RISCHIO ELETTRICO

Per limitare il rischio da elettrocuzione anche su impianti efficienti e rispondenti alla norma è bene utilizzare le precauzioni seguenti:

- Utilizzare solo apparecchiature elettriche dotate di marcatura CE
- Utilizzare prese idonee all'apparecchio che viene collegato, ad esempio per apparecchi ad elevato assorbimento (fotocopiatrice, fornello, piastra elettrica ecc) occorre una presa con interruttore
- Evitare l'uso di prese multiple, prolunghie e ciabatte, quando assolutamente necessario verificare l'assorbimento degli apparecchi da collegare in funzione della massima potenza consentita ed indicata sulla presa multipla.
- Non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso (se si notano dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere l'operazione). In particolare si segnalino interruttori o scatole di derivazione danneggiate.
- Durante l'esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sostituzione di lampadine, ecc. Non basta spegnere l'interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l'intero impianto elettrico ed esporre l'apposita segnaletica (lavori in corso)
- Non tirare mai il cavo di un apparecchio elettrico, quando si disinserisce la sua spina dalla presa al muro, ma procedere all'operazione tirando la spina e premendo con l'altra la presa al muro.
- Rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille nell'immettere o togliere le prese nelle spine od anche il surriscaldamento della presa. In questi casi sospendere subito l'uso sia dell'apparecchio che della presa in questione.
- Non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna; utilizzare solo prese perfettamente funzionanti
- Le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o umide
- Le attrezzature devono essere mantenute pulite e devono essere custodite in appositi armadi
- Segnalare tempestivamente all'ASPP o al Dirigente Scolastico le eventuali anomalie riscontrate nell'impianto

